

 SAETRI <small>QUALIDADE DE VIDA PRA VOCÊ</small>		Concessionária Saaetri - Três Rios - Estado do Rio de Janeiro																	
		Controle de Qualidade da Saída do Tratamento																	
		Portaria GM/MS nº 888, de 4 de Maio de 2021 / Portaria GM/MS nº 2472 de 28 de Setembro de 2021																	
		Químico: João Luiz de Oliveira dos Santos Matos/Angélica Castanheira da Silva																	
Referência 2025	Estação de Tratamento de Água da Rua Direita	Físico - Químico									Bacteriológico								
		Cloro Residual Livre			Turbidez			Cor			Ph			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP: 1,0 uT			VMP: 15 uH			6,0 a 9,0			Ausência em 100 mL			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras exigidas	Nº de Amostras realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	Nº Amostras realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº de Amostras Exigidas	Nº Amostras realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	ETA Rua Direita	372	372	2,11	372	372	0,08	372	372	0	372	372	6,83	8	8	8	8	8	8
Fevereiro	ETA Rua Direita	336	336	2,14	336	336	0,1	336	336	0	336	336	6,86	8	8	8	8	8	8
Março	ETA Rua Direita	372	372	2,15	372	372	0,08	372	372	0	372	372	6,87	8	8	8	8	8	8
Abril	ETA Rua Direita	357	357	2,11	357	357	0,08	357	357	0	357	357	6,87	8	8	8	8	8	8
Maiο	ETA Rua Direita	371	371	1,97	371	371	0,08	371	371	0	371	371	6,83	8	8	8	8	8	8
Junho	ETA Rua Direita	360	360	1,98	360	360	0,08	360	360	0	360	360	6,81	8	8	8	8	8	8
Julho	ETA Rua Direita	367	367	2,05	367	367	0,08	367	367	0	367	367	6,75	8	8	8	8	8	8
Agosto	ETA Rua Direita	372	372	2,05	372	372	0,08	372	372	0	372	372	6,72	8	8	8	8	8	8
Setembro	ETA Rua Direita	360	360	2,07	360	360	0,08	360	360	0	360	360	6,73	8	8	8	8	8	8
Outubro	ETA Rua Direita	372	372	2,07	372	372	0,08	372	372	0	372	372	6,73	8	8	8	8	8	8
Novembro	ETA Rua Direita																		
Dezembro	ETA Rua Direita																		
Parâmetros									Legenda										
Cloro - Produto químico adicionado a água para desinfecção e eliminação de bactérias. Turbidez - Característica que mede o grau de transparência da água. Cor - Característica que mede o grau de coloração natural da água. Coliformes Totais - Indicador de integridade do sistema de distribuição. E. Coli - Indicador de contaminação fecal.									VMP = Valor Máximo Permitido mg/L = miligramas por litro uT = Unidade de Turbidez uH = Unidade Hazen.										
Qualidade da água para consumo humano: Os parâmetros encontram-se adequados à Norma de Potabilidade da Água. A água distribuída está própria para consumo humano.																			
Observações:																			