SAAETRI TRABALHANDO PARA TODOS.

Concessionária Saaetri - Três Rios - Estado do Rio de Janeiro

Controle de Qualidade da Saída do Tratamento

Portaria GM/MS nº 888, de 4 de Maio de 2021 / Portaria GM/MS nº 2472 de 28 de Setembro de 2021

Química: Angélica Castanheira da Silva

Referência 2026	Estação de Tratamento de Água de Moura Brasil	Físico - Químico												Bacteriológico					
		Cloro Residual Livre			Turbidez			Cor			Ph			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP: 1,0 uT			VMP: 15 uH			6,0 a 9,0			Ausência em 100 mL			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras exigidas	N° de Amostras realizadas	Valor Médio Detectado	N° Amostras Exigidas	N° Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	N° de Amostras Exigidas	N° Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	N° Amostras realizadas	Valor Médio Detectado	N° Amostras Exigidas	N° Amostras Realizadas	N° Amostras Conformes	Nº de Amostras Exigidas	N° Amostras realizadas	N° Amostras Conformes
Janeiro	ETA Moura Brasil	366	732	2,77	366	732	0,71	366	732	0	366	732	6,9	8	8	8	8	8	8
Fevereiro	ETA Moura Brasil	283	566	2,26	283	566	1,29	283	566	0	283	566	6,9	8	8	8	8	8	8
Março	ETA Moura Brasil	363	726	2,16	363	726	0,78	363	726	0	363	726	7	8	8	8	8	8	8
Abril	ETA Moura Brasil	340	680	2,17	340	680	0,71	340	680	0	340	680	7	8	8	8	8	8	8
Maio	ETA Moura Brasil	372	740	2,21	370	740	0,81	370	740	0	370	740	7,1	8	8	8	8	8	8
Junho	ETA Moura Brasil	352	704	2,21	352	704	0,93	352	704	0	352	704	7,1	8	8	8	8	8	8
Julho	ETA Moura Brasil	359	718	2,17	359	718	0,91	359	718	0	359	718	7,1	8	8	8	8	8	8
Agosto	ETA Moura Brasil	369	738	2,22	369	738	0,94	369	738	0	369	738	7	8	8	8	8	8	8
Setembro	ETA Moura Brasil	351	702	2,22	351	702	1,46	351	702	0	351	702	6,8	8	8	8	8	8	8
Outubro	ETA Moura Brasil	355	710	2,17	355	710	1,48	355	710	0	355	710	7	8	8	8	8	8	8
Novembro	ETA Moura Brasil																		
Dezembro	ETA Moura Brasil																		

Parâmetros	Legenda
Cloro - Produto químico adicionado a água para desinfecção e elimanção de bactérias.	**VMP =** Valor Máximo Permitido
Turbidez - Característica que mede o grau de transparência da água.	**mg/L =** miligramas por litro
Cor - Caracterísca que mede o grau de coloração natural da água.	**uT =** Unidade de Turbidez
Coliformes Totais - Indicador de integridade do sistema de distribuição.	**uH =** Unidade Hazen.
E. Coli - Indicador de contaminação fecal.	

Qualidade da água para consumo humano:

Os parâmentros encontram-se adequados á Norma de Potabilidade da Água. A água distribuída está própria para consumo humano.

Observações: