SAAETRI TRABALHANDO PARA TODOS.

Concessionária Saaetri - Três Rios - Estado do Rio de Janeiro

Controle de Qualidade da Saída do Tratamento

Portaria GM/MS nº 888, de 4 de Maio de 2021 / Portaria GM/MS nº 2472 de 28 de Setembro de 2021

Química: Angélica Castanheira da Silva

Referência 2026	Estação de Tratamento de Água da Rua Direita	Físico - Químico												Bacteriológico					
		Cloro Residual Livre			Turbidez			Cor			Ph			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP: 1,0 uT			VMP: 15 uH			6,0 a 9,0			Ausência em 100 mL			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras exigidas	Nº de Amostras realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	Nº Amostras realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº de Amostras Exigidas	Nº Amostras realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	ETA Rua Direita	372	744	2,06	372	744	0,08	372	744	0	372	744	6,8	8	8	8	8	8	8
Fevereiro	ETA Rua Direita	336	732	2,08	336	732	0,07	336	732	0	336	732	6,76	8	8	8	8	8	8
Março	ETA Rua Direita	372	744	2,1	372	744	0,06	372	744	0	372	744	6,75	8	8	8	8	8	8
Abril	ETA Rua Direita	360	720	2,12	360	720	0,07	360	720	0	360	720	6,8	8	8	8	8	8	8
Maio	ETA Rua Direita	370	740	2,15	370	740	0,07	370	740	0	370	740	7,2	8	8	8	8	8	8
Junho	ETA Rua Direita	358	716	2	350	716	0,07	358	716	0	358	716	6,97	8	8	8	8	8	8
Julho	ETA Rua Direita	371	742	2,18	371	742	0,07	371	742	0	371	742	7,01	8	8	8	8	8	8
Agosto	ETA Rua Direita	370	740	2,25	372	740	0,06	372	740	0	372	740	7,05	8	8	8	8	8	8
Setembro	ETA Rua Direita	260	520	2,29	260	520	0,06	260	520	0	260	520	6,72	8	8	8	8	8	8
Outubro	ETA Rua Direita	372	744	2,29	372	744	0,07	372	744	0	372	744	6,68	8	8	8	8	8	8
Novembro	ETA Rua Direita																		
Dezembro	ETA Rua Direita																		

Parâmetros

Cloro - Produto químico adicionado a água para desinfecção e elimanção de bactérias.
Turbidez - Característica que mede o grau de transparência da água.
Cor - Caracteríscta que mede o grau de coloração natural da água.
Coliformes Totais - Indicador de integridade do sistema de distribuição.
E. Coli - Indicador de contaminação fecal.

Legenda

VMP = Valor Máximo Permitido
mg/L = miligramas por litro
uT = Unidade de Turbidez
uH = Unidade Hazen.

Qualidade da água para consumo humano:

Os parâmentros encontram-se adequados á Norma de Potabilidade da Água. A água distribuída está própria para consumo humano.

Observações: