SAAETRI TRABALHANDO PARA TODOS.

Concessionária Saaetri - Três Rios - Estado do Rio de Janeiro

Controle de Qualidade da água Distribuída

Portaria GM/MS nº 888, de 4 de Maio de 2021 / Portaria GM/MS nº 2472 de 28 de Setembro de 2021

Química: Angélica Castanheira da Silva

Referência 2026	Sistema de Distribuição	Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro Residual Livre			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP: 5,0 uT			VMP: 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das Amostras			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras exigidas	N° de Amostras realizadas	Valor Médio Detectado	N° Amostras Exigidas	N° Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	N° de Amostras Exigidas	N° Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº de Amostras Exigidas	N° Amostras realizadas	N° Amostras Conformes	N° Amostras Exigidas	N° Amostras Realizadas	N° Amostras Conformes
Janeiro	Rede Principal	40	40	1,7	40	40	1,26	40	40	0,6	40	40	40	40	40	40
Fevereiro	Rede Principal	47	47	1,4	47	47	2,02	47	47	0,7	47	47	47	47	47	47
Março	Rede Principal	49	49	1,7	49	49	1,26	49	49	0	49	49	49	49	49	49
Abril	Rede Principal	49	49	1,7	49	49	1,57	49	49	0	49	49	49	49	49	49
Maio	Rede Principal	51	51	1,71	51	51	2,24	51	51	0	51	51	51	51	51	51
Junho	Rede Principal	49	49	1,72	49	49	0,51	49	49	0	49	49	49	49	49	49
Julho	Rede Principal	42	42	1,7	42	42	1,49	42	42	0	42	42	42	42	42	42
Agosto	Rede Principal	55	55	1,7	55	55	2,05	55	55	0	55	55	55	55	55	55
Setembro	Rede Principal	54	54	1,6	54	54	0,77	54	54	0	54	54	54	54	54	54
Outubro	Rede Principal	52	52	1,6	52	52	0,91	52	52	0	52	52	52	52	52	52
Novembro	Rede Principal															
Dezembro	Rede Principal															

Parâmetros	Legenda
Cloro - Produto químico adicionado a água para desinfecção e elimanção de bactérias.	**VMP =** Valor Máximo Permitido
Turbidez - Característica que mede o grau de transparência da água.	**mg/L =** miligramas por litro
Cor - Característca que mede o grau de coloração natural da água.	**uT =** Unidade de Turbidez
Coliformes Totais - Indicador de integridade do sistema de distribuição.	**uH =** Unidade Hazen.
E. Coli - Indicador de contaminação fecal.	

Qualidade da água para consumo humano:

Os parâmentros encontram-se adequados á Norma de Potabilidade da Água. A água distribuída está própria para consumo humano.

Observações: